

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650040 г. Кемерово пр-т Ленина 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99, gpn@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел НД УНДПР ГУ МЧС России по КО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652010 п. Яшкино ул. Гагарина 25, тел. 5-21-97, ogpn19@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 40/1/27

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Колмогоровская средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района» Худяковой Лие Набиуллиевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 40 от «24» октября 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «31» октября 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «31» октября 2019 г.

проведена проверка

государственным инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ст. лейтенантом внутренней службы Ивановой Еленой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБОУ «Колмогоровская СОШ Яшкинского муниципального района» по адресу: с. Колмогорово, мкр. Молодежная, 7

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директору Худяковой Лией Набиуллиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре требуют замены.	П. 24 (д) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	31.08.2020	
2.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	П.61 ППР РФ	31.08.2020	

